



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**В Г. ЧЕРЕМХОВО, ЧЕРЕМХОВСКОМ И АЛАРСКОМ РАЙОНАХ, Г. СВИРСКЕ**  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске)

Плеханова ул., д. 1, г. Черемхово, 665413  
Телефон 8 (395-46) 5-64-70 факс 8 (395-46) 5-60-81  
E-mail: [cheremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru](mailto:cheremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru) <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

20.06.2022 № 38-11-15/78-766-2022

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г Уведомление о  
неудовлетворительном качестве  
питьевой воды

Г Главе МО «Забитуй»  
Павленко С.П.  
E-mail: [zabitui2016@yandex.ru](mailto:zabitui2016@yandex.ru)  
ИП Барцеву Г.Д.  
E-mail: [barcevairina@mail.ru](mailto:barcevairina@mail.ru)

Информируем Вас, что данные лабораторных исследований питьевой воды, выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в мониторинговой точке: скважина МО «Забитуй» по адресу: Иркутская область, Аларский район, д.Иванова, ул. Белорусская (дата отбора \_\_\_\_\_), свидетельствуют о превышении гигиенических нормативов **по показателям «нитраты», «жесткость общая», «марганец»**. (см. таблицу 1).

Таблица 1

Показатели проб воды, несоответствующие гигиеническим нормативам, и вызываемое ими негативное воздействие на здоровье человека

| Населенный пункт<br>(мониторинговая точка)                    | Показатель /<br>значение                                  | Норматив                               | Направленность<br>действия вещества<br>(критические органы /<br>системы*)                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иркутская область, Аларский район, д.Иванова, ул. Белорусская | Жесткость<br>общая-<br>17,0±2,5мг-экв/<br>дм <sup>3</sup> | Не более 10<br>мг-экв/ дм <sup>3</sup> | Превышение ПДК по<br>«Жесткости общей»<br>ухудшает<br>органолептические<br>свойства воды . |
|                                                               | Нитраты -<br>122±18 мг/дм<br>куб                          | Не более 45                            | Превышение<br>гигиенического<br>норматива по показателю<br>«нитраты»<br>свидетельствуют    |



|  |                       |              |                                                                                                           |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                       |              | наличии загрязнения воды азотсодержащими соединениями органического и, или неорганического происхождения. |
|  | Марганец<br>0,23+0,05 | Не более 0,1 | Превышение ПДК по «марганцу» ухудшает органолептические свойства воды с приданием воде окраски            |

Качество воды в мониторинговой точке по адресу: Иркутская область, Аларский район, д.Иванова, ул. Белорусская не соответствует требованиям санитарного законодательства (таблица 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Превышение в исследуемых пробах воды показателя «нитраты» является критерием **существенного ухудшения качества воды** (в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»).


В соответствии с п. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления обязан **проинформировать** об этом **население** в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Второму адресату необходимо принять меры по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющей водоснабжение д.Иванова, рассмотреть вопрос о временном прекращении или ограничении водоснабжения населения водой из указанного источника.

Информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске в установленный законодательством срок.

И.о.начальника ТО

Исполнитель:  
Федоринова Наталья Ильинична  
8(395)64-37-176



Ю.В.Куклина



